

БИЛЕТ
«Диспетчер по контролю лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений»
(4 уровень квалификации)

1. Теоретический этап профессионального экзамена

Вопрос № 1

Какая система инженерного оборудования может передавать параметры на автоматизированную систему диспетчерского управления?

Варианты ответов:

- подпор воздуха;
- затопление помещения;
- подогрев ливнестока на кровле;
- горячее водоснабжение.

Вопрос № 2

В соответствии с ТР ТС 011/2011 устройство диспетчерского контроля – техническое средство для:

Варианты ответов:

- обеспечения дополнительного контроля и управления лифтами;
- дистанционного контроля за работой лифта и обеспечения связи с диспетчером (оператором);
- учета времени лифта на простое и обеспечения связи с диспетчером (оператором).

Вопрос № 3

Что означает пиктограмма при поступлении сигнала от лифта?



Варианты ответов:

- отсутствие электропитания лифта
- на лифтовом оборудовании присутствует опасное напряжение
- нарушение заземления (зануления) лифтового оборудования.

Вопрос № 4

В соответствии с профессиональным стандартом, какую группу по электробезопасности должен иметь «Диспетчер по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений»?

Варианты ответов:

- не ниже II группы по электробезопасности;
- не ниже II группы по электробезопасности напряжением до 1000В;
- не ниже I группы по электробезопасности.

Вопрос № 5

В каком случае оператору разрешено уходить с рабочего места?

Варианты ответов:

- запрещается;
- разрешается при необходимости в любое время;
- разрешается во время обеденного перерыва;
- разрешается в случае его замены на время отсутствия.

Вопрос № 6


Может ли диспетчерский контроль дополнительно включать в себя видеоконтроль кабины и этажных площадок перед лифтом?

Варианты ответов:

- обязательно должен;
- не может;
- может, в зависимости от условий эксплуатации лифта;
- может только кабины.

Вопрос № 7

Что обозначено позицией 7 на рисунке системы диспетчерского контроля?



Варианты ответов:

- блок управления;
- громкоговоритель;
- лифтовый блок;
- переговорное устройство на основной посадочной площадке.



Вопрос № 8

Что обозначено на рисунке цифрой 3?

Варианты ответов:

- монитор;
- звуковая колонка;
- клавиатура.

Вопрос № 9

Устройство диспетчерского контроля, подключенное к системе управления лифтом, предусматривающей возможность снятия сигнала, должно обеспечивать сигнализацию:

Варианты ответов:

- о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме нормальной работы;
- сигнализацию о проникновении в квартиры жильцов;
- управление иным инженерным оборудованием зданий;
- все вышеперечисленное.

Вопрос № 10

В течение какого срока должны быть устранены протечки в отдельных местах кровли?

Варианты ответов:

- 1 сутки;
- 3 суток;
- 7 суток.

2. Практический этап профессионального экзамена

1. Подготовить отчет по неисправностям лифта с помощью программы ДК «Обь» за последние 7 дней.
2. Произвести прослушивание последних 5 минут записи переговоров с кабиной лифта, сохраненной в ДК «Обь».
3. Подготовить заявку персоналу специализированной организации на выполнение работ по устранению неисправностей лифтов.